

一般廃棄物処理施設の維持管理状況に関する情報の公表について(令和7年度)

[倉浜衛生施設組合:2号炉]

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

一般廃棄物の種類	焼却処理量(単位:トン)											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	2,786.42	2,863.96	2,737.65	1,809.30	2,235.69	3,091.68	2,297.92					

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度(連続的に測定し記録したもの)

測定を行った位置	燃焼炉出口												管理規制値
測定結果の得られた年月日 (稼働時間は常時測定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
測定結果(°C) (月平均値)	958	959	950	973	954	953	930						850以上

3 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(連続的に測定したもの)

測定を行った位置	集じん装置入口												管理規制値
測定結果の得られた年月日 (稼働時間は常時測定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
測定結果(°C) (月平均値)	177	177	178	177	178	178	177						200未満

4 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(連続的に測定し記録したもの)

測定を行った位置	煙突中段												管理規制値
測定結果の得られた年月日 (稼働時間は常時測定)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
測定結果(ppm) (月平均値)	3	5	7	4	10	11	10						30

※測定結果は酸素濃度12%の換算値 ※法令等の基準値100ppm

5 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

ばいじんの除去を行った年月日	稼働時は、常時機械除去
----------------	-------------

6 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

排ガスを採取した位置	煙突中段		管理規制値
排ガスを採取した年月日	令和7年5月7日		
測定結果が得られた日	令和7年6月20日		
測定の結果(ng-TEQ/m³N)	0.00080		

※測定結果は酸素濃度12%の換算値

7 ばい煙量又はばい煙濃度

排ガス採取した位置	煙突中段	煙突中段	煙突中段			管理規制値
排ガス採取した年月日	5月7日	7月2日	9月11日			
測定結果が得られた日	6月20日	8月15日	11月4日			
ばいじん濃度(g/m³N)	0.001	0.001	<0.001			0.01
硫黄酸化物濃度(ppm)	0.72	0.072	0.087			20
窒素酸化物濃度(ppm)	<5	9	5			50
塩化水素濃度(ppm)	0.67	6.3	8.2			50
水銀濃度(μg/m³)	-	0.88	-			50

※測定結果は酸素濃度12%の換算値