

| 項目 | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 合計 | | | |
|---------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--|----|-------------------|--------|--|
| | | 上 | 中 | 下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年同月搬入量 | | 6,245 | 6,074 | 5,666 | 6,496 | 6,560 | 6,321 | 6,447 | 6,101 | 6,300 | 6,889 | 5,892 | 6,240 | | | | | | | |
| 重量 | 搬入推定量 | | 6239.5 | 6074.46 | 5665.85 | 6496.38 | 6560.46 | 6321.49 | 6446.5 | 6101.3 | 6300.4 | 6889.4 | 5892.4 | 6240.4 | | | | 75,229 | | |
| | 焼却予定量 | 1号 | 1950 | 1000 | 0 | 2050 | 3107 | 3000 | 1380 | 3000 | 3100 | 1500 | 2350 | 1300 | | | | 23,737 | | |
| | | 2号 | 3000 | 3100 | 3000 | 1300 | 3100 | 3000 | 2900 | 0 | 0 | 1550 | 2250 | 3035 | | | | 26,235 | | |
| | | 3号 | 1400 | 2150 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 2450 | 3000 | 3100 | 2000 | 2450 | 3070 | | | | 25,620 | | |
| | | 合計 | 6350 | 6250 | 6000 | 6350 | 6207 | 6000 | 6730 | 6000 | 6200 | 5050 | 7050 | 7405 | | | | 75,592 | | |
| [t] | ごみピット残量 (翌月1日0時) | | 297 | 397 | 62 | 209 | 563 | 884 | 601 | 702 | 802 | 2642 | 1526 | 362 | | | | 搬入量 予想 昨年度比 | | |
| 焼却 | 1号炉 | 運転 | <div>整備工事(60日)</div> | | | | | | | | | | | | <div>休炉点検</div> | | | | 100.0% | |
| | | 運転 | <div>休炉点</div> | | | | | | | | | | | | <div>整備工事(60日)</div> | | | <div>全炉停止</div> | 年間搬入 | |
| | 2号炉 | 運転 | <div>休炉点検</div> | | | | | | | | | | | | <div>後期整備(60日)</div> | | | 年間焼却 | | |
| | | 運転 | | | | | | | | | | | | | | | | 75,229 | | |
| 休炉・点検 | 共通 | 1号炉 | | | | | | | | | | | | | | | | 75,592 | | |
| | | 2号炉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3号炉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 共通 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備考 | | *ごみピット残量により変更する場合があります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ごみピット残量

(t)

※注意※ 搬入推定量 : 2023年搬入量参考
焼却予定量 : 目標焼却量
ごみピット残量 : 翌月1日夜24時のピット内ごみ重量(搬入推定量、焼却量より算出)

維持管理所長