

作成日 2024/9/24

項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			合計	
		上	中	下														
前年同月搬入量		6,036	6,017	5,906	6,389	6,301	6,481	6,395	5,838	6,454	6,781	5,639	6,578					
重量	搬入推定量		6035	6017	5905	6389	6301	6481	6394	5838	6453	6411.1	5639	6578				74,441
	焼却予定量	1号	2810	1330	0	1150	3100	3000	2300	1750	3100	3100	2800	2400				26,840
		2号	2190	1805	3000	1900	2350	3000	2400	1850	1100	0	0	1250				20,845
		3号	1000	2945	3000	3000	800	0	1200	1950	3100	3100	2800	3100				25,995
		合計	6000	6080	6000	6050	6250	6000	5900	5550	7300	6200	5600	6750				73,680
〔t〕	ごみピット残量 (翌月1日0時)		365	302	207	546	597	1078	1572	1860	1013	1224	1263	1091				搬入量 予想 昨年度比
焼却	1号炉	運転	<div>整備工事(60日)</div>												休炉点検	99.5%		
		全炉停止																
	2号炉	運転	<div>休炉点検</div>	<div>後期整備(60日)</div>										年間搬入			74,441	
		<div>休炉点検</div>													年間焼却		73,680	
	3号炉	運転	<div>休炉点検</div>	<div>後期整備(60日)</div>														
休炉・点検	1号炉																	
	2号炉																	
	3号炉																	
	共通																	
備考		*ごみピット残量により変更する場合があります。																
		<div>ごみピット残量</div>																

※注意※ 搬入推定量 : 2024年搬入量参考
焼却予定量 : 目標焼却量
ごみピット残量 : 翌月1日夜24時のピット内ごみ重量(搬入推定量、焼却量より算出)

維持管理所長

