別紙 電力使用計画

施設名称　　倉浜衛生施設組合 熱回収施設

主契約電力　　600　kW　　**自家発補給契約電力**　　1,400　kW

年月	使用電力量 (kwh)	使用電力量内訳 (kwh)				力率 %	最大電力 (kW)
		主契約電力		自家発補給契約電力			
		夏季	その他季	夏季	その他季		
令和9年 4月	0		0		0	85	
令和9年 5月	0		0		0	85	
令和9年 6月	0		0		0	85	
令和9年 7月	0	0		0		85	
令和9年 8月	0	0		0		85	
令和9年 9月	0	0		0		85	
令和9年 10月	0		0		194,560	100	
令和9年 11月	0		0		218,880	100	
令和9年 12月	0		0		0	85	
令和10年 1月	0		0		0	85	
令和10年 2月	0		0		0	85	
令和10年 3月	0		0		0	85	
合 計	0	0	0	0	413,440		

※ 主契約とは常用線をいいます。

※ 電力使用計画は、令和7年度の実績と令和9年度の運転計画を基に作成しています。毎年受電日数に変動があるため、参考値となります。

※ 令和9年10月から11月の受電(主契約+自家発補給を使用予定)は、全休炉整備のため16日から17日の使用予定となります。

※ 焼却施設の不具合により、予定使用電力量が大きく変動、また10月、11月以外に買電が発生する場合があります。

※ 過去の使用電力量や最大電力は、下記の実績値をご参考ください。

令和8年度8月までの使用電力量(kWH)と最大電力(kW)の実績値

	R8.4	R8.5	R8.6	R8.7	R8.8	R8.9
主契約電力					180	
自家発補給						
使用電力量計	0	0	0	0	180	0
最大電力					60	

令和7年度の使用電力量(kWH)と最大電力(kW)の実績値

	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9
主契約電力					2,497	
自家発補給						
使用電力量計	0	0	0	0	2,497	0
最大電力					529	
	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3
主契約電力	1,106	436		61		
自家発補給	192,319	218,487				
使用電力量計	193,425	218,923	0	61	0	0
最大電力	1,732	1,592		93		

令和6年度の使用電力量(kWH)と最大電力(kW)の実績値

	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9
主契約電力						6,614
自家発補給				16,784		
使用電力量計	0	0	0	16,784	0	6,614
最大電力				984		368
	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3
主契約電力				751		
自家発補給				203,893	93,559	
使用電力量計	0	0	0	204,644	93,559	0
最大電力				1,746	1,260	