倉浜衛生施設組合

2027年度　焼却炉運転実績

作成日　2026/9/4

項目		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4 上	4 中	4 下	合計
搬入量予測			5,964	6,156	5,898	6,251	6,071	6,233	5,706	5,534	6,824	6,033	5,316	6,251				
重量〔t〕	搬入量		5965	6155	5901	6251	6072	6237	5706	5531	6823	6040	5314	6248				72,243
	焼却予定量	1号	95	0	1450	3100	3100	3090	2678	1570	3040	3100	2900	3100				27,223
		2号	2995	3100	3000	2550	3100	3090	2781	1475	1140	0	0	1450				24,681
		3号	2950	3100	1600	0	0	0	0	1380	3040	3100	2900	1845				19,915
		合計	6040	6200	6050	5650	6200	6180	5459	4425	7220	6200	5800	6395				71,819
	ごみピット残量（翌月1日0時）		225	180	31	632	504	561	808	1914	1517	1357	829	682				

搬入量予想 昨年度比：100.0%

年間搬入：72,243

年間焼却：71,819

焼却 1号炉 運転：整備工事（60日）

作業環境測定ゾーン

休炉点検

全炉停止17日

焼却 2号炉 運転：整備工事（120日）

整備工事（60日）

作業環境測定ゾーン

休炉点検

焼却 3号炉 運転

休炉・点検 1号炉


休炉・点検 2号炉

休炉・点検 3号炉

休炉・点検 共通

備　考

*ごみピット残量により変更する場合があります。



※注意※ 搬入推定量　：2026年搬入量参考
焼却予定量　：目標焼却量
ごみピット残量：翌月1日夜24時のピット内ごみ重量（搬入推定量、焼却量より算出）

維持管理所長　佐藤

EBARA

荏原環境プラント株式会社